



Входящее 184
от 15.05.19г.

МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по г. Аргун

366310, ул. Пищевиков. б/н. г. Аргун ЧР

г. Аргун
(место составления акта)

« 13 » 05 2019г.
10ч.00м
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 52

По адресу/адресам г. Аргун, ул. А.Х. Кадырова №133а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 52 от 06 мая 2019 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
директора МОУ ДОД «ЦДТТ» Усманова А. А. проживающая по адресу: ЧР.

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 13 » мая 2019г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 1/2

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по г. Аргун

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки) Усманова А.А.

Усманов 06.05.2019г. 12 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Бачаев Идрис Ильясович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного

государственный инспектор г. Аргун по пожарному надзору

лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, Экспертных организаций

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении проверки присутствовали: Усманова А.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Нарушения требований пожарной безопасности (с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Лицо допустившее нарушение
1	2	3
1	Отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны. ППР п. 6	Директора Усманова А.А.
2	Не проводится проверка качества огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки. ППР п. 21	Директора Усманова А.А.
3	Отсутствуют на путях эвакуации знаки пожарной безопасности. ППР п. 33	Директора Усманова А.А.
4	На объекте отсутствуют исправные электрические фонари из расчета 1 фонарь на 50 человек ППР п.38	Директора Усманова А.А.
5	Проложена и эксплуатируется воздушная линия электропередачи (кабель) идущее к электрощитовой. ППР п.41	Директора Усманова А.А.
6	эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. ППР п.42	Директора Усманова А.А.
7	Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки. ППР п.108	Директора Усманова А.А.
	В здание ЦДТТ автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, привести в исправное состояние. п. 61 ППР в РФ	Директора Усманова А.А.
	На объекте ЦДТТ отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. п. 61 ППР в РФ	Директора Усманова А.А.
10	Обеспечить здание ЦДТТ планом эвакуации людей при пожаре. п. 7 ППР в РФ	Директора Усманова А.А.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Государственный инспектор
г. Аргун по пожарному надзору
майор внутренней службы



И. И. Бачаев

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями
получила: Усманова А.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 13 » 05 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)